



ООО «Экобезопасность»

Испытательная лаборатория

426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Тимирязева, 1а
тел. 8-(3412)-570-994,
www.ekobez.com

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB10

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

А.Р. Герасимова

« 15 » 03 2022 г.



ПРОТОКОЛ № 735 от 15.03.2022 г.

РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (КХА) ВОД

Заказчик	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» УР, г. Ижевск, ул. Ключевой посёлок, 77				
Предприятие (адрес)	Филиал Нагорный ПНИ УР, Якшур-Бодьинский район, с. Солнечный, ул. Спортивная, 6				
Место отбора	Водонапорная башня (ХВС)				
Объект аналитических работ	Питьевая вода				
Номер пробы	№ 539				
Дата и номер акта приёмки/отбора	Акт отбора № 24 от 24.02.2022 г.				
Дата выполнения КХА	24.02.2022г. – 28.02.2022г.				
№ пп	Определяемый показатель	Результат анализа, мг/дм ³	Шифр методик (методов)	Диапазон определе ния, мг/дм ³	Приме чание
1	Мутность по формазину, ЕМФ	Результат анализа не представлен, т.к. находится ниже диапазона определения	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	(1,0-100) ЕМФ	Среднее значение двух парал лельных измерений
2	Цветность, градусы цветности	8,0 ± 3,2	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	(1-500) градусы цветности	
3	Интенсивность вкуса и привкуса, баллы	1	ГОСТ Р 57164, п.5	от 0 до 5 баллов	Результат единич ного измерения
4	Интенсивность запаха, баллы	0 (при t=20°C) 1 (при t=60°C)	ГОСТ Р 57164, п.5	от 0 до 5 баллов	

Примечание: 1) Результаты получены в соответствии с требованиями методик, без дополнений и исключений, отклонения от методик допускаются с согласия Заказчика.

2) Полученные результаты относятся только к пробам, подвергнутым испытанию.

Ответственный за составление протокола
заместитель начальника испытательной лаборатории
по аналитической работе

В.П. Шутова

Копирование данного протокола или его части допускается с согласия ООО «Экобезопасность».